

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр  
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом  
1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen\_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, химик-эксперт  
медицинской организации



*[Handwritten signature]*

Н.Ю. Кандаурова  
02.07.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 54-00-30/03851-25 от 02.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
КАРГАТСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5423101859 ОГРН 1155476085621)

2. **Юридический адрес:** 632402, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАРГАТСКИЙ, Г. КАРГАТ, УЛ. ЛЕНИНА Д.  
4

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, м.р-н Каргатский, г.п. город Каргат, г Каргат, ул Ленина, д. 4

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Каргатский, с.п. Первомайский сельсовет, с  
Кольцовка, ул Центральная, д. 44

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.06.2025 11:00 - 11:10

**Ф.И.О., должность:** Вернер Злата Олеговна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском  
районе

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с холодоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 17:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №7463 от 28 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт  
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать  
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт  
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании  
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный  
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-30/03851-25 от 02.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/7463 от 27 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/03851-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                   | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня лабораторная, ЛБ-57164                         | 63240011        |
| 2     | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab             | VEC1201027      |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40617           |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40622           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 27.06.2025 17:05<br>дата начала испытаний 27.06.2025 17:26, дата окончания испытаний 01.07.2025 10:11 |                                               |                     |                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах                                         | балл                | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                                       | балл                | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность (по каолину)                         | мг/дм <sup>3</sup>  | Менее 0,58                                 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                                     | градус цветности    | Менее 1                                    | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |
| Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а<br>Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.06.2025 17:05<br>дата начала испытаний 27.06.2025 17:11, дата окончания испытаний 30.06.2025 12:29      |                                               |                     |                                            |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli                              | --                  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>        | МУК 4.2.3963-23 п.7.3     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | --                  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>        | МУК 4.2.3963-23 п.6.3     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup> | 11,0                                       | МУК 4.2.3963-23 п.5.1     |

Ответственный за оформление протокола:  
И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/03851-25 от 02.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской  
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр  
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом  
1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen\_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, химик-эксперт  
медицинской организации



*[Signature]*

Н.Ю. Кандаурова  
02.07.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/03850-25 от 02.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
КАРГАТСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5423101859 ОГРН 1155476085621)

2. **Юридический адрес:** 632402, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАРГАТСКИЙ, Г. КАРГАТ, УЛ. ЛЕНИНА Д.  
4

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, м.р-н Каргатский, г.п. город Каргат, г Каргат, ул Ленина, д. 4

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Каргатский, с.п. Первомайский сельсовет, п  
Чернявский, ул Центральная, д. 26

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.06.2025 10:40 - 10:50

**Ф.И.О., должность:** Вернер Злата Олеговна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском  
районе

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 17:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №7463 от 28 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт  
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать  
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт  
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании  
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный  
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-30/03850-25 от 02.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/7463 от 27 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/03850-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                   | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня лабораторная, ЛБ-57164                         | 63240011        |
| 2     | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab             | VEC1201027      |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40617           |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40622           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а  
Санитарно-гигиеническая лаборатория  
Образец поступил 27.06.2025 17:05  
дата начала испытаний 27.06.2025 17:22, дата окончания испытаний 01.07.2025 09:42

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2     | Привкус                 | балл               | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности   | Менее 1                                    | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а  
Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 27.06.2025 17:07  
дата начала испытаний 27.06.2025 17:15, дата окончания испытаний 30.06.2025 11:31

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний                | НД на методы исследований |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli                              | --                  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23 п.7.3     |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | --                  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup> | МУК 4.2.3963-23 п.6.3     |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup> | 10,0                                | МУК 4.2.3963-23 п.5.1     |

Ответственный за оформление протокола:  
И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/03850-25 от 02.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen\_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510797



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, химик-эксперт  
медицинской организации

Н.Ю. Кандаурова  
02.07.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/03849-25 от 02.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАРГАТСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5423101859 ОГРН 1155476085621)

2. **Юридический адрес:** 632402, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КАРГАТСКИЙ, Г. КАРГАТ, УЛ. ЛЕНИНА Д. 4

**Фактический адрес:** Новосибирская обл, м.р-н Каргатский, г.п. город Каргат, г Каргат, ул Ленина, д. 4

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Каргатский, с.п. Первомайский сельсовет, п Первомайский, ул Центральная, д. 9

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.06.2025 10:20 - 10:30

**Ф.И.О., должность:** Вернер Злата Олеговна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.06.2025 17:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №7463 от 28 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-30/03849-25 от 02.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/7463 от 27 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/03849-С.Б-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                   | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня лабораторная, ЛБ-57164                         | 63240011        |
| 2     | Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab             | VEC1201027      |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40617           |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/180 СПУ | 40622           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 27.06.2025 17:05<br>дата начала испытаний 27.06.2025 17:08, дата окончания испытаний 01.07.2025 09:32 |                                               |                     |                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах                                         | балл                | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                                       | балл                | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность (по каолину)                         | мг/дм <sup>3</sup>  | Менее 0,58                                 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                                     | градус цветности    | Менее 1                                    | ГОСТ 31868-2012 Метод Б   |
| Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а<br>Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 27.06.2025 17:07<br>дата начала испытаний 27.06.2025 17:15, дата окончания испытаний 30.06.2025 11:25      |                                               |                     |                                            |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                       | Единицы измерения   | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli                              | --                  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>        | МУК 4.2.3963-23 п.7.3     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | --                  | Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>        | МУК 4.2.3963-23 п.6.3     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup> | 9,00                                       | МУК 4.2.3963-23 п.5.1     |

Ответственный за оформление протокола:  
И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/03849-25 от 02.07.2025